
Prüfbericht

Ferienhaus Landluft – Hof Schmörholm

Ausgabe für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen



Prüfergebnis

Das **Ferienhaus Landluft** wurde am 13.2.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„**Barrierefreiheit geprüft**“

Teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2014 bis Juni 2017** führen.

Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung**“ bedeutet u.a.:






- es sind **gut sichtbare** Gehwegbegrenzungen vorhanden (z.B. Rasenkantensteine)
- Glastüren sind mit **Sicherheitsmarkierungen** gekennzeichnet
- bei Treppen sind mind. die erste und die letzte Stufe mit einer kontrastierenden Kante versehen.

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

Überblick über das Prüfergebnis










Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien– **teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung**. Auch wenn die anderen Teilbereiche formal nicht alle Qualitätsanforderungen erfüllen, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>						
Teilergebnis: Eingang Gebäude		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Ferienhaus mit Terrasse		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Wellnessbereich		✓	-	✓	-	
Teilergebnis: Medien / Beschilderung						
✓ zeigt an, dass die Kriterien für den Teilbereich erfüllt werden - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe für den Teilbereich nicht erfüllt sind	Stufe	1	2	1	2	






Der Eingang zum Ferienhaus Landluft

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div> <th data-bbox="1220 434 1317 671"></th> <th data-bbox="1317 434 1413 671">  </th> <th data-bbox="1413 434 1509 671">  </th> <th data-bbox="1509 434 1606 671">  </th> <th data-bbox="1606 434 1702 671">  </th> <th data-bbox="1702 434 1921 671"></th> <th data-bbox="1921 434 2123 671"></th>							
Haupteingang		✓	-	-	-		
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2		
Weg zum Haupteingang						IST-Zustand	201 Weg außen
Es muss eine gut sichtbare Gehwegbegrenzung vorhanden sein. (z.B. Rasenkantensteine)	S1,S2	✓	✓			ja	201.117
Es muss eine gut tastbare Gehwegbegrenzung vorhanden sein. (z.B. Rasenkantensteine)	B1,B2			✓	✓	ja	201.117
Es müssen Leitstreifen als Bodenindikatoren vorhanden sein.	B2				-	nein	201.118
Tür Haupteingang							206 Tür
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	S2,B2		✓		✓	Keine	206.101
Die Tür bzw. der Türrahmen muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		✓			ja	206.105

Glastüren (ganz oder teilweise) müssen mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet sein.	S1,S2					Keine Glastür	206.106
Bedienelemente (Türgriff/Schalter)							
Bedienelemente müssen visuell kontrastreich gestaltet sein.	S2		✓			ja	206.201
Bedienelemente müssen taktil erfassbar sein.	B2				✓	ja	206.203
Flur/Weg/Gang (Hausflur zum Ferienseingang)							
						IST-Zustand	205 Flur Innen
Der Flur/Weg/Gang muss hell und blendfrei ausgeleuchtet sein.	S2		✓			ja	205.107
Der Flur/Weg/Gang muss farblich kontrastierend gestaltet sein.	S2		✓			ja	205.108
Die Wand muss als Orientierungsleitlinie genutzt werden können.	B2				✓	ja	205.110
Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Weg ragende Gegenstände etc.	S2,B2		✓		✓	keine	205.111
Der Weg ist visuell kontrastreich von der Umgebung abgesetzt.	S2		-			nein	205.112
Es müssen gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden sein, oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden.	B1,B2			-	-	nein	205.113
Leitstreifen müssen als Bodenindikatoren vorhanden sein.	S2,B2		-		-	nein	205.114
Bedienelemente							
Bedienelemente müssen visuell kontrastreich gestaltet sein.	S2		-			nein	205.201
Bedienelemente müssen taktil erfassbar sein.	B2				✓	ja	205.203

Das Ferienhaus und die Terrasse des Ferienhaus Landluft






<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 								
Ferienhaus und Terrasse								
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2			
Tür Ferienhaus Landluft							206 Tür	
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	S2,B2		✓		✓	Keine	206.101	
Die Tür bzw. der Türrahmen muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		✓			ja	206.105	
Glastüren (ganz oder teilweise) müssen mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet sein.	S1,S2					Keine Glastür	206.106	
Bedienelemente (Türgriff/Schalter)								
Bedienelemente müssen visuell kontrastreich gestaltet sein.	S2					fehlt	206.201	
Bedienelemente müssen taktil erfassbar sein.	B2				✓	ja	206.203	
Eingangsbereich							IST-Zustand	104 Eingang

Der Eingangsbereich muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		✓			Ja	104.102	
Der Eingangsbereich muss hell und blendfrei ausgeleuchtet sein.	S2		✓			Ja	104.103	
Der Eingangsbereich muss durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar sein.	B2				✓	ja	104.104	
Flur/Weg/Gang (Hausflur Innen)							IST-Zustand	205 Flur Innen
Der Flur/Weg/Gang muss hell und blendfrei ausgeleuchtet sein.	S2		✓			ja	205.107	
Der Flur/Weg/Gang muss farblich kontrastierend gestaltet sein.	S2		✓			ja	205.108	
Die Wand muss als Orientierungsleitlinie genutzt werden können.	B2				✓	ja	205.110	
Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Weg ragende Gegenstände etc.	S2,B2		✓		✓	keine	205.111	
Der Weg ist visuell kontrastreich von der Umgebung abgesetzt.	S2		-			nein	205.112	
Es müssen gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden sein, oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden.	B1,B2			-	-	nein	205.113	
Leitstreifen müssen als Bodenindikatoren vorhanden sein.	S2,B2		-		-	nein	205.114	
Bedienelemente								
Bedienelemente müssen visuell kontrastreich gestaltet sein.	S2		-			nein	205.201	
Bedienelemente müssen taktil erfassbar sein.	B2				✓	ja	205.203	
Wohnraum mit Küchenzeile							109 Raum	
Es muss ein taktiler Kontrast zwischen der Fußbodenstruktur und der angrenzenden Bodenstruktur bestehen, oder die Wand kann als Leitlinie genutzt werden.	B2				-	nein	109.204/.206	
Zwischen der Fußbodenstruktur und der angrenzenden Bodenstruktur muss ein visueller	S2		-			nein	109.203	

Kontrast bestehen.						
Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Raum ragende Gegenstände etc.	S2,B2		✓		✓	Keine vorhanden 109.205
Es müssen gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden sein.	B2				-	nein 109.207
Bedienelemente/Technik						
Bedienelemente müssen einen guten visuellen Kontrast aufweisen.	S2		-			nein 109.301
Bedienelemente müssen taktil erfassbar sein.	B2				✓	ja 109.303
Tür auf die Terrasse						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	S2,B2		✓		✓	Keine 206.101
Die Tür bzw. der Türrahmen muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		-			nein 206.105
Glastüren (ganz oder teilweise) müssen mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet sein.	S1,S2					Keine Glastür 206.106
Bedienelemente (Türgriff/Schalter)						
Bedienelemente müssen visuell kontrastreich gestaltet sein.	S2		-			nein 206.201
Bedienelemente müssen taktil erfassbar sein.	B2				✓	ja 206.203
Tür zum Schlafzimmer und Pflegezimmer						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	S2,B2		✓		✓	Keine Rotationstür 206.101
Die Tür bzw. der Türrahmen muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		✓			ja 206.105
Glastüren (ganz oder teilweise) müssen mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet sein.	S1,S2					Keine Glastür 206.106

Bedienelemente (Türgriff/Schalter)							
Bedienelemente müssen visuell kontrastreich gestaltet sein.	S2		✓			ja	206.201
Bedienelemente müssen taktil erfassbar sein.	B2				✓	ja	206.203
Schlafzimmer und Pflegezimmer						IST-Zustand	107 Zimmer
Ist das Zimmer hell und blendfrei gestaltet?	S2		✓			ja	107.204
Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Raum ragende Gegenstände etc.	S2,B2		✓		✓	Keine Hindernisse	107.209
Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenhunde etc.) dürfen mitgebracht werden.	B2				✓	ja	107.210
Bedienelemente/Technik							
Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Steckdosen, Notruftaster) müssen visuell kontrastreich gestaltet sein.	S2		-			nein	107.401
Bedienelemente müssen taktil erfassbar sein.	B2				✓	ja	107.403
Tür zum Sanitärraum / Badezimmer							206 Tür
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	S2,B2		✓		✓	Keine Rotationstür	206.101
Die Tür bzw. der Türrahmen muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		✓			ja	206.105
Glastüren (ganz oder teilweise) müssen mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet sein.	S1,S2					Keine Glastür	206.106
Bedienelemente (Türgriff/Schalter)							
Bedienelemente müssen visuell kontrastreich gestaltet sein.	S2		-			nein	206.201
Bedienelemente müssen taktil erfassbar sein.	B2				✓	ja	206.203

Der Wellnessbereich des Ferienhaus Landluft

Barrierefreiheit geprüft								
Wellnessbereich			✓	-	✓	-		
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe		Stufe	1	2	1	2		
✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird								
- zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist								
Weg außen – vom Ferienhaus zum Wellnessbereich							IST-Zustand	201 Weg außen
Es muss eine gut sichtbare Gehwegbegrenzung vorhanden sein. (z.B. Rasenkantensteine)	S1,S2	✓	✓			ja	201.117	
Es muss eine gut tastbare Gehwegbegrenzung vorhanden sein. (z.B. Rasenkantensteine)	B1,B2			✓	✓	ja	201.117	
Es müssen Leitstreifen als Bodenindikatoren vorhanden sein.	B2				-	nein	201.118	
Eingangsbereich						IST-Zustand	104 Eingang	
Der Eingangsbereich muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		✓			Ja	104.102	
Der Eingangsbereich muss hell und blendfrei ausgeleuchtet sein.	S2		✓			Ja	104.103	

**Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für Ferienhaus Landluft 12/14**

Der Eingangsbereich muss durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar sein.	B2				✓	ja	104.104
Tür zum Wellnessbereich							206 Tür
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	S2,B2		✓		✓	Keine Rotationstür	206.101
Die Tür bzw. der Türrahmen muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		✓			ja	206.105
Glastüren (ganz oder teilweise) müssen mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet sein.	S1,S2					Keine Glastür	206.106
Bedienelemente (Türgriff/Schalter)							
Bedienelemente müssen visuell kontrastreich gestaltet sein.	S2		-			nein	206.201
Bedienelemente müssen taktil erfassbar sein.	B2				✓	ja	206.203
Saunatür							206 Tür
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	S2,B2		✓		✓	Keine Rotationstür	206.101
Die Tür bzw. der Türrahmen muss farblich kontrastierend zur Umgebung abgesetzt sein.	S2		-			nein	206.105
Glastüren (ganz oder teilweise) müssen mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet sein.	S1,S2	✓	✓			ja	206.106
Bedienelemente (Türgriff/Schalter)							
Bedienelemente müssen visuell kontrastreich gestaltet sein.	S2		-			nein	206.201
Bedienelemente müssen taktil erfassbar sein.	B2				✓	ja	206.203
Sauna						IST-Zustand	114 Sauna

Kleiderhaken in Nähe der Saunatur müssen vorhanden sein.	B2				✓	ja	114.103
Bedienelemente							
Bedienelemente müssen visuell kontrastreich gestaltet sein.	S2		-			nein	114.201
Bedienelemente müssen taktil erfassbar sein.	B2				✓	ja	114.203
Massageraum							109 Raum
Es muss ein taktiler Kontrast zwischen der Fußbodenstruktur und der angrenzenden Bodenstruktur bestehen, oder die Wand kann als Leitlinie genutzt werden.	B2				✓	Ja, taktiler Kontrast	109.204/.206
Zwischen der Fußbodenstruktur und der angrenzenden Bodenstruktur muss ein visueller Kontrast bestehen.	S2		✓			ja	109.203
Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, z.B. in den Raum ragende Gegenstände etc.	S2,B2		✓		✓	keine	109.205
Es müssen gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden sein.	B2				-	nein	109.207
Bedienelemente/Technik							
Bedienelemente müssen einen guten visuellen Kontrast aufweisen.	S2		-			nein	109.301
Bedienelemente müssen taktil erfassbar sein.	B2				✓	ja	109.303

Medien und Information

Webseite	
Werden auf den Internetseiten spezielle Informationen für Menschen mit Behinderungen bereitgehalten?	Ja, für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer
Werden auf den Internetseiten Informationen in leichter Sprache oder bildhaft bereitgehalten?	nein
Sind die Menüpunkte auf den Internetseiten bildhaft dargestellt?	nein
Können die Inhalte der Internetseite als Sprachausgabe abgerufen werden?	nein
Werden Informationen zur barrierefreien Anreise bereitgehalten?	nein
Andere Medien (Broschüren, Flyer, DVD, etc.)	
Werden in anderen Medien spezielle Informationen für Menschen mit Behinderungen bereitgehalten?	Ja, für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer
Werden in anderen Medien Informationen in leichter Sprache oder bildhaft bereitgehalten?	nein
Werden in anderen Medien Informationen zur barrierefreien Anreise bereitgehalten?	nein
Führungen	
Werden Führungen für Menschen mit Behinderungen angeboten?	Ja, für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer, aber keine Führungen für Blinde